

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4  
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23; 32  
33-80-530, 32 338-05-12  
NIP 631 – 10 – 81 – 512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>  
[psse.gliwice@pis.gov.pl](mailto:psse.gliwice@pis.gov.pl)

Oddział Laboratoryjny  
41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64  
Tel. 032 271-21-35, 032 271-07-17,  
Fax. 032 278-46-71

Tel. 032 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515  
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527  
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511  
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516  
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529  
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514  
Kadry Księgowość Kasa – 509, 505, 506

NS/HK-432/D- 98/18

Gliwice, dnia 29.06.2018r.

## ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PŁYWALNI Kryta Pływalnia Aquarius Pl. Karkowski 10, Zabrze

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

**stwierdza**

że, eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni AQUARIUS przy Pl. Krakowskim 10 w Zabrzu.

ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI

-1-

WPL. DNIA

2018/07/07/2018  
05-07-2018

PODPIS.....

## UZASADNIENIE

Zarządzający Krytą Pływalnią AQUARIUS w Zabrze realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni.

Analizy były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację (AB 418) Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalni określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, a sprawozdania z badań terminowo przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, *Legionella sp.*, potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform,  $\Sigma$ THM, azotany, utlenialność. Ponadto zarządzający pływalnią dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody: nie rzadziej niż raz na 4 godziny w zakresie pH, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury; nie rzadziej niż raz na dobę w zakresie parametru chloru związanego.

W obiekcie prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze m.in. ocenę przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, datę wyłączenia niecki oraz powiadomienia o powyższym właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W okresie od czerwca 2017r. do końca maja 2018r. na terenie Krytej Pływalni AQUARIUS w Zabrze pobrano do badań laboratoryjnych 47 próbek wody.

W ocenianym okresie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wydał dwie decyzje administracyjne w związku ze stwierdzeniem wysokiego skażenia bakteriami *Legionella sp.* instalacji wody ciepłej pod natryskami na pływalni: decyzja nr NS/HK-432-D-209/17 z dnia 12.10.2017r. (kontrola sprawdzająca z dnia 06.11.2017r.) oraz decyzja nr NS/HK-432-D-13/18 z dnia 08.02.2018r. (kontrola sprawdzająca z dnia 06.03.2018r.). Zarządca pływalni w obu przypadkach podejmował natychmiastowe działania naprawcze polegające m.in. na dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej o czym informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Przeprowadzone badania kontrolne wykazały wykonanie zarządzeń ww. decyzji, w tym doprowadzenie liczby bakterii *Legionella sp.* do wartości określonych w przepisach prawa.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane w ramach przeprowadzonej przez PPIS w Gliwicach kontroli urzędowej oraz przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej wraz z prowadzonymi działaniami korygującymi pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Zgodnie z §7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego, spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych ww. rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości, podjętych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań. Wyniki badań wody basenowej publikowane są na stronie internetowej pływalni.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję się o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

#### Otrzymuje:

1. Zabrzeński Kompleks Rekreacji  
Al. Korfantego 18, 41-800 Zabrze

#### Do wiadomości:

2. Kryta Pływalnia AQUARIUS  
Pl. Krakowski 10, 41-800 Zabrze

#### Kopia:

3. NS/HK - a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Gliwice, ul. Barłacha 4

*lek. med. Zbigniew Bożek*