



AQUARIUS

Zabrzański Kompleks

Rekreacji

ZKR.0371.10.2020 DP

Zabrze, dnia 10.03.2020 r.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

OBIEKT: AQUARIUS pl. Krakowski 10, 41-800 ZABRZE

Al. Wojciecha Korfańskiego 18
41 – 800 Zabrze

tel./fax (0-32) 271-12-96

tel.+48 519 079 093

www.zkr.zabrze.pl

biuro@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351

ID: 273528258

Dyrektor

Agnieszka Bober

+48 508 371 752

abober@zkr.zabrze.pl

Główny Księgowy

Małgorzata Piotrowska

tel. +48 32 271 12 96

mpiotrowska@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy

ING BANK SŁĄSKI

1050 1230 1000 0023 5388

4998

Zgodnie z:

- Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 12.07.2019 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWAJNI AQUARIUS KOPERNIK.

Analiza laboratoryjna wyników próbek wody pobranych do badań			
Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego *	Wynik badania mikrobiologicznego z	Planowany termin
BASENI	Chloroform: 0,075 Chlor zwiazany: 0,37 Dozowanie świeżej wody: Dozowanie dwutlenku chloru	nie odnotowano przekroczeń	
Dziolenia naprawcze			

*** CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**

Badania rekontrolne zostaną wykonane w dniu 17.03.2020 r.

ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI

Podinspektor ds. administracji i marketingu

Jednostka nadrzędna

Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

Wydział Infrastruktury

Komunalnej

ul. Wolności 286

41-800 Zabrze