



AQUARIUS

Zabrzeński Kompleks
Rekreacji

ZKR.0371.9.2020.DP

Zabrze, dnia 10.03.2020r.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

Al. Wojciecha Korfańskiego 18
41 – 800 Zabrze

tel./fax (0-32) 271-12-96

tel.+48 519 079 093

www.zkr.zabrze.pl

biuro@zkr.zabrze.pl

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfańskiego 18, 41-800 ZABRZE

Zgodnie z:

- Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymogów, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)
- **INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 12.07.2019r. STwierdza, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWAJNI AQUARIUS KOPERNIK.**

NIP: 6482743351
ID: 273528258

Dyrektor

Agnieszka Bober
+48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.pl

Główny Księgowy
Małgorzata Piotrowska
tel. +48 32 271 12 96
mpioltrowska@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy
ING BANK SŁĄSKI
1050 1230 1000 0023 5388
4998

Jednostka nadzrębna

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Wydział Infrastruktury
Komunalnej
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Analiza laboratoryjna wyników próbek wody pobranych do badań			
Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego *	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 3.03.2020 r.	Planowany termin
BASEN SPORTOWY	Chloroform: 0,074 Chlor wolny: 1,03 Chlor związany: 0,65	Mikroorganizmy: 97	
Działania naprawcze	Dozowanie świeżej wody 30 m ³ Chlorowanie szokowe Dozowanie dwutlenku chloru Zmiana parametrów chlorowania	Chlorowanie szokowe	wykonano
BASEN REKREACYJNY	Chloroform: 0,059 Chlor związany 0,48	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	Dozowanie świeżej wody 25 m ³ Dozowanie dwutlenku chloru Zmiana parametrów chlorowania		wykonano
WANNNA JACUZZI 1	Chlor związany: 0,43	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	Dozowanie dwutlenku chloru Chloroform: 0,15 THM: 0,15 Chlor związany: 0,63 Chlor wolny: 0,07	nie odnotowano przekroczeń	wykonano
WANNNA JACUZZI 2			
Działania naprawcze	Dozowanie dwutlenku chloru Dozowanie świeżej wody Zmiana parametrów chlorowania Chloroform: 0,11 THM: 0,11		wykonano
BRODZIK		nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	Dozowanie świeżej wody Zmiana parametrów chlorowania		wykonano

* **CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADAANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**

Badania rekontrolne zostaną wykonane przez laboratorium w dniu 17.03.

ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI

mgr *[Podpis]*
Podinspektor ds. Administracji i marketingu