

**Zabrzański Kompleks
Rekreacji**

Al. Wojciecha Korfantego 18
41 – 800 Zabrze
tel./fax (0-32) 271-12-96
tel.+48 519 079 093
www.zkr.zabrze.pl
biuro@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351
ID: 273528258

Dyrektor
Agnieszka Bober
Tel. +48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.pl

Z-ca Dyrektora
ds. finansowo-
kadrowych
Dorota Ryl
Tel. +48 606 155 249
dryl@zkr.zabrze.pl

Z-ca Dyrektora
ds. administracji i sportu
Bartosz Kwestorowski
Tel. +48 512 022 199
bkwestorowski@zkr.zabrze.pl

Główny Księgowy
Katarzyna Matusiak
tel. +48 32 271 12 96
kmatusiak@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy
ING BANK ŚLĄSKI
1050 1230 1000 0023 5388 4998

Jednostka nadrzędna

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Wydział Infrastruktury
Komunalnej
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

**KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY
W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI**

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 ZABRZE

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 26.01.2023 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS Kopernik.

Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego * woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 11-13.04.2023	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 11-11-13.04.2023	Planowany termin
BASEN SPORTOWY NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
Obieg cyrkulacji basenu sportowego	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
BASEN REKREACYJNY NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
Obieg cyrkulacji basenu rekreacyjnego i wanień jacuzzi	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
JACUZZI WANNA PRAWA	Chloroform > 0,03	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	Dopuszczenie 1 m 3 świeżej wody, zastosowanie dwutlenku chloru w ilości 1 litr	-	25.04.2023
BRODZIK NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
Obieg cyrkulacji brodzika	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-

***CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**

Z poważaniem

ZABRZAŃSKI KOMPLEKS BEKREACJI
Agnieszka Bober
DYREKTOR
Agnieszka Bober