

**Zabrzański Kompleks  
Rekreacji**

Al. Wojciecha Korfańtego 18  
41 – 800 Zabrze  
tel./fax (0-32) 271-12-96  
tel.+48 519 079 093  
www.zkr.zabrze.pl  
biuro@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351  
ID: 273528258

Dyrektor  
Agnieszka Bober  
Tel. +48 508 371 752  
abober@zkr.zabrze.pl

Z-ca Dyrektora  
ds. finansowo-  
kadrowych  
Dorota Ryl  
Tel. +48 606 155 249  
dryl@zkr.zabrze.pl

Z-ca Dyrektora  
ds. administracji i sportu  
Bartosz Kwestorowski  
Tel. +48 512 022 199  
bkwestorowski@zkr.zabrze.pl

Główny Księgowy  
Katarzyna Matusiak  
tel. +48 32 271 12 96  
kmatusiak@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy  
ING BANK ŚLĄSKI  
1050 1230 1000 0023 5388 4998

Jednostka nadrzędna

Urząd Miejski w Zabrzu  
ul. Powstańców Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze

Wydział Infrastruktury  
Komunalnej  
ul. Wolności 286  
41-800 Zabrze

**KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY  
W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI**

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfańtego 18, 41-800 ZABRZE

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 26.01.2023 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS Kopernik.

Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego * woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 28.06.2023	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniach: 28.06.2023	Planowany termin
BASEN SPORTOWY NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
Obieg cyrkulacji basenu sportowego	Chloroform > 0,03	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	Chlorowanie szokowe, dopuszczenie 70 m <sup>3</sup> świeżej wody, zastosowanie dwutlenku chloru w ilości 20 litów,	-	11.07.2023
BASEN REKREACYJNY NIECKA	Chloroform > 0,03	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	Chlorowanie szokowe, dopuszczenie 52 m <sup>3</sup> świeżej wody, zastosowanie dwutlenku chloru w ilości 15 litów,	-	11.07.2023
Obieg cyrkulacji basenu rekreacyjnego i wanien jacuzzi	Chloroform > 0,03	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	Chlorowanie szokowe, dopuszczenie 52 m <sup>3</sup> świeżej wody, zastosowanie dwutlenku chloru w ilości 15 litów,	-	11.07.2023
JACUZZI WANNA PRAWA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
JACUZZI WANNA PRAWA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
BRODZIK NIECKA	Nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
Obieg cyrkulacji brodzika	Nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-

**\*CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**

Z poważaniem



ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI  
DYREKTOR  
Agnieszka Bober