

Zabrzański Kompleks
Rekreacji

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

Al. Wojciecha Korfańtego 18
41 – 800 Zabrze
tel./fax (0-32) 271-12-96
tel.+48 519 079 093
www.zkr.zabrze.pl
biuro@zkr.zabrze.pl

OBIEKT: AQUARIUS Pl. Krakowski 10, 41-800 ZABRZE

NIP: 6482743351
ID: 273528258

Dyrektor
Agnieszka Bober
+48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.pl

Główny Księgowy
Katarzyna Matusiak
tel. +48 32 271 12 96
epoliwka@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy
ING BANK ŚLĄSKI
1050 1230 1000 0023 5388
4998

Jednostka nadrzędna
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Wydział Infrastruktury
Komunalnej
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) **INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 26.01.2023 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS Pl. Krakowski 10, jednakże stwierdzono uchybienia w trakcie jej prowadzenia.**

Analiza laboratoryjna wyników próbek wody pobranych do badań			
Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego* z poboru wykonanego 12.12.2023	Wynik badania mikrobiologicznego z poboru wykonanego 12.12.2023	Planowany termin
BASEN	Chlor wolny >0,6	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	kalibracja urządzeń dozujących chemię basenową	-	21.12.2023
OBIEG CYRKULACJI BASENU	Chloroform >0,03	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	zmiana partii węgla aktywnego stosowanego w procesie uzdatniania wody oraz zwiększenie intensywności pracy odkurzacza basenowego	-	28.12.2023

***CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**