

**KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY****W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI****Zabrzański Kompleks  
Rekreacji**

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfańtego 18, 41-800 ZABRZE

Al. Wojciecha Korfańtego 18  
41 – 800 Zabrze  
tel./fax (0-32) 271-12-96  
www.zkr.zabrze.pl  
biuro@zkr.zabrze.plNIP: 6482743351  
ID: 273528258Dyrektor  
Bartosz Kwęstorowski  
+48 512 022 199[bkwęstorowski@zkr.zabrze.pl](mailto:bkwęstorowski@zkr.zabrze.pl)Zastępcą Dyrektora  
ds. prawno-administracyjnych  
Agnieszka Bober  
tel. +48 508 371 752  
[abober@zkr.zabrze.pl](mailto:abober@zkr.zabrze.pl)Główna Księgową  
Katarzyna Matusiak  
tel. +48 428-51-64  
[kmatusiak@zkr.zabrze.pl](mailto:kmatusiak@zkr.zabrze.pl)Starszy Specjalista  
ds. Kadrowo - finansowych  
Doroła Ryl  
tel. 32 271-12-96  
[dryl@zkr.zabrze.pl](mailto:dryl@zkr.zabrze.pl)Rachunek bankowy  
ING BANK ŚLĄSKI  
39 1050 1230 1000 0023 5388  
4998

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 19.02.2024 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS Kopernik, jednakże stwierdzono uchybienia w trakcie jej prowadzenia.

Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego * woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 20.03.2025	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 20.03.2025	Planowany termin
BASEN REKREACYJNY (niecka z aerozolem, niecka udostępniania do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3)	chlor wolny > 0,4	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	zastosowano preparat antychlor, kalibracja ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemię basenową	-	20.03.2025

**\*CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**JEDNOSTKA NADRZĘDNA  
Urząd Miejski w Zabrzu  
ul. Powstańców Śląskich 5-7  
41-800 ZabrzeWydział Infrastruktury Miejskiej  
i Planowania Strategicznego  
ul. Wolności 286  
41-800 Zabrze