

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY**W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI**

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 ZABRZE

**Zabrzański Kompleks
Rekreacji**

Al. Wojciecha Korfantego 18

41 – 800 Zabrze

tel./fax (0-32) 271-12-96

www.zkr.zabrze.pl

biuro@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351

ID: 273528258

Dyrektor

Bartosz Kwestorowski

+48 512 022 199

bkwestorowski@zkr.zabrze.pl

Zastępca Dyrektora

ds. prawno-administracyjnych

Agnieszka Bober

tel. +48 508 371 752

abober@zkr.zabrze.pl

Główna Księgowa

Katarzyna Matusiak

tel. +48 428-51-64

kmatusiak@zkr.zabrze.pl

Starszy Specjalista

ds. Kadrowo - finansowych

Dorota Ryl

tel. 32 271-12-96

dryl@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy

ING BANK ŚLĄSKI

39 1050 1230 1000 0023 5388

4998

JEDNOSTKA NADRZĘDNA

Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

Wydział Infrastruktury Miejskiej

i Planowania Strategicznego

ul. Wolności 286

41-800 Zabrze

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 11.03.2025 r., STWIERDZA, ŻE W 2024 R. EKSPLOATACJA KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUS KOPERNIK PRZY AL. KORFANTEGO 18 W ZABRZU BYŁA PROWADZONA PRZECZ ZARZĄDZAJĄCEGO W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU.

Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego * woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 27.05.2025	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 27.05.2025	Planowany termin
BASEN SPORTOWY NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	-	-	
BASEN REKREACYJNY NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
JACUZZI WANNA PRAWA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	
JACUZZI WANNA LEWA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	
BRODZIK NIECKA	chlor wolny < 0,7	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	Kalibracja ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemię basenową	-	02.06.2025

*** CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**